

# 4. (2) 防災機器配置図／第1展示場・特別展示場（地下1階）

- 誘導灯(非常口)
- ◀ 誘導灯(壁埋込型)
- 屋内消火柱
- Ⓟ 火災報知機
- ⊙ 消火器(壁面 BOX 内)

- 展示場内には、有効幅員 1.6m 以上の避難通路を、2か所以上確保してください。  
(売り場等のそれぞれの地点から歩行距離15m以内で避難通路に行くことができること)
- 出入口部分には扉幅 +1.6m (両側) × 1.6m の避難通路を確保してください。

